

Integrazione tecnica ai datasheet del dispositivo di accumulo

SPA + Pylontech Battery

da utilizzare per la compilazione della domanda del Bando della regione Veneto per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione della **delibera n. 840 del 19 Giugno 2019.**

Modello	Growatt SPA3000TL BL							
Potenza Nominale	3000 W							
Tipologia di sistema di accumulo utilizzato	Elettrochimico							
Tecnologia di celle	Ioni di litio							
Batteria	US2000							
Costruttore	Pylontech							
Costruttore	1 modulo	2 moduli	3 moduli	4 moduli	5 moduli	6 moduli	7 moduli	8 moduli
Energia nominale (E)	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2
Profondità di scarica (DOD)	90%							
Numero di cicli di vita (Nd)	6000							
Profondità di scarica (DOD) di riferimento per Nd	90%							
Capacità residua (Cd) del sistema di accumulo	60%							
Marchatura CE del sistema	Fornita							
Lo schema di connessione del sistema di accumulo è compreso tra quelli previsti nella norma CEI 0-21	SI							

Per qualunque informazione aggiuntiva contattare il servizio assistenza

Perugia, 25 giugno 2019

Growatt Technical Team

Service Growatt

rma@growatt.it

Tel: +39 075 609685, Tel: +39 3898418047

SEDE LEGALE: Via Monte Santo 14, 00195 Roma

SEDE OPERATIVA: P. zza Fernando De Lucia 35/37, 00139 Roma

T. +39 06 32 35 995 - F. +39 06 89 280 109 - info@growatt.it

SEDE OPERATIVA: Via Donatella 18/A, 06132 S. Martino in Campo (PG)

T. +39 075 60 90 050 - F. +39 075 60 90 119 - info@growatt.it