

Integrazione tecnica ai datasheet del dispositivo di accumulo

SPA + Pylontech Battery

da utilizzare per la compilazione della domanda del Bando della regione Lombardia per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici in approvazione del Bando Accumulo 2019-2020 della **d.g.r.n. 1798 del 21 giugno 2019**.

Modello	Growatt SPA3000TL BL							
Potenza Nominale	3000 W							
Tipologia di sistema di accumulo utilizzato	Elettrochimico							
Tecnologia di celle	Ioni di litio							
Batteria	US2000							
Costruttore	Pylontech							
Costruttore	1 modulo	2 moduli	3 moduli	4 moduli	5 moduli	6 moduli	7 moduli	8 moduli
Energia nominale (E)	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2
Profondità di scarica (DOD)	90%							
Numero di cicli di vita (Nd)	6000							
Profondità di scarica (DOD) di riferimento per Nd	90%							
Capacità residua (Cd) del sistema di accumulo	60%							
Marchatura CE del sistema	Fornita							
Lo schema di connessione del sistema di accumulo è compreso tra quelli previsti nella norma CEI 0-21	SI							

Per qualunque informazione aggiuntiva contattare il servizio assistenza

Perugia, 25 giugno 2019

Growatt Technical Team

Service Growatt

rma@growatt.it

Tel: +39 075 609685, Tel: +39 3898418047

SEDE LEGALE: Via Monte Santo 14, 00195 Roma

SEDE OPERATIVA: P. zza Fernando De Lucia 35/37, 00139 Roma

T. +39 06 32 35 995 - F. +39 06 89 280 109 - info@growatt.it

SEDE OPERATIVA: Via Donatella 18/A, 06132 S. Martino in Campo (PG)

T. +39 075 60 90 050 - F. +39 075 60 90 119 - info@growatt.it